

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань
(место составления акта)

«29» июня 2017 года
(дата составления акта)
«11» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№292

По адресу / адресам: Самарская область, г.о. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 12а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 292 от «16» мая 2017 года начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колоколыцева П.А.

(под документ с указанием реквизита (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, изданного распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 часа 30 минут


«29» июня 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Шатрова Л.Ю. ✓ 

14 июня 2017 года, 10:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Лашкин Александр Владимирович – начальник отделения ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Агеева Ольга Владимировна – заведующий хозяйством ГБОУ СОШ №3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Извещения о пожаре не передаются в подразделение пожарной охраны в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
2.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
3.	Не обеспечивается устранение повреждений штукатурки потолка.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	Муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба эксплуатации муниципальных зданий и транспорта»


4.	На путях эвакуации из здания детско-юношеской спортивной школы № 1 допущено устройство порогов.	Правила противопожарного режима в РФ п.36	Муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба эксплуатации муниципальных зданий и транспорта»
5.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода №2 менее 0,9м при числе эвакуирующихся более 10 чел.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; п. 5.3.13, п. 6.1.11, п. 7.1.13, п. 8.1.12, п. 9.1.3 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
6.	На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (выходы №№1 и 2).	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. п. 5.2.3, п. 5.3.3, п. 6.1.3, п. 7.1.3, п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
7.	На объекте защиты допускается блокирование вторых половин дверей эвакуационных выходов (центральный вход).	пп Б, 36 Правил противопожарного режима в РФ.	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
- отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Лапкин Александр Владимирович




С актом проверки ознакомлен (а):

Агеева Ольга Владимировна, заведующий хозяйством ГБОУ СОШ №3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2017 года


✓ 
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шатрова Любовь Юрьевна, директор ГБОУ СОШ №3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2017 года

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)