



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Самарской области

Директору ГБОУ СОШ № 3 г.о.
Октябрьск «Центр образования»

Шатровой Л.Ю.

ПРОКУРАТУРА
города Октябрьск

ул. Гая, 60.
г. Октябрьск, Самарская область, 445240

23.05.2013 № 21-637-2013

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой города Октябрьск проведена проверка в деятельности учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории города Октябрьск на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" под охраной здоровья граждан понимается система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Статья 1 ФЗ «О пожарной безопасности» устанавливает среди прочего, что требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст. 20 означенного закона, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений закреплены в нормах пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), утвержденных Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315.

Нормами и правилами проектирования (НПБ 88-2001) установлены требования по проектированию автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения установлены, которые введены в действие с 1 января 2002.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, при проверке здания структурного подразделения ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Центр образования «ДИОСШ», расположенной по адресу: г.Октябрьск, ул.Волго-Донская, 12 «А» установлено, что вывод сигнала о срабатывании установленной автоматической пожарной сигнализации в помещениях детско-юношеской спортивной школы № 1 не выведен по радиоканалу на центральный узел связи «01» (ЕДСС), - нарушение: НПБ 110-03 п.12, НПБ 88-01 п. 13.4; в процессе эксплуатации здания допущено изменение его функционального назначения (свидетельство о государственной регистрации права – дет ясли № 3), конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. Нарушение: СНиП 21-01-97 п.1.7, п.4.3; деревянные потолки в помещениях тренажерных залов не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками. Нарушение: СНиП 2.08.02-89 п.1.14 табл.1 примечание 2; не предоставлен протокол контрольных испытаний состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, что является нарушением ППР в РФ п. 21.

Статья 9 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут, в том числе собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Таким образом, проверка показала, что в данном учреждении не созданы надлежащие условия, соответствующие противопожарным требованиям,

которые гарантировали бы охрану здоровья лиц, находящихся в данном учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22 и ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений, их причин и условий им способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, ответственных за работу в данном направлении, допустивших выявленные нарушения. Копию приказа о наказании направить в наш адрес.

3. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора г.Октябрьск
Самарской области
младший советник юстиции



Д.В.Цветков